

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU ZA LABORATORIJSKI BROJ: 42/17 i 43/17

UZORAK: KOMPOZITNI UZORAK OTPADNE VODE

NARUČITELJ/KUPAC: KG Park d.o.o., Pavla Radića 99, Donji Miholjac
DOKUMENT: Zahtjev za analizu br. 42/17 (ulazna voda) i 43/17 (pročišćena voda)
DATUM PRIJEMA: 17.02.2017.
DATUM ANALIZE: 17.02.2017.-24.02.2017.
UZORKOVAO: Inspecto d.o.o. (HRN ISO 5667-10:2011.)*
OPIS UZORKA: Kompozitni uzorak otpadne vode, uzet na lokaciji Gajeva bb, Donji Miholjac
STANJE UZORKA: Prikladno
DODATNI PODACI: Ispust u površinske vode (43/17)

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Obzirom na analizirane parametre analizirani uzorak br: 43/17 **JE SUKLADAN** Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 80/13, NN 43/14, NN 27/15 i 03/16.

ANALITIČKA IZVJEŠĆA

I-10 Kemijska ispitivanja voda – Analitičko izvješće – I-10-42/17 i 43/17

Datum: 24.02.2017.



INSPECTO D.O.O.
LABORATORIJ
OIB: 52975458232

Mara Tilman, dipl.ing.bioteh.
Rukovoditelj laboratorija



** Službeni laboratorij za otpadne vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva Poljoprivrede od 9.11.2015., Klasa: UP/I-325-07/15-02/08, urbroj: 525-12/0988-15-3.

** Službeni laboratorij za analizu vode prilikom tehničkih prijema prema Rješenju o ispunjenju uvjeta za obavljanje analiza u svrhu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole izdano od strane Ministarstva Zdravlja od 03.03.2016., Klasa: UP/I-541-02/15-03/11, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-16-6.

LABORATORIJ ZA VODE I OTPADNE VODE, Frankopanska 99, HR-31000 Osijek, tel: +385 31 324 559, fax: +385 31 560 133

I-10 KEMIJSKA ISPITIVANJA VODA

Datum: 24.02.2017.

ANALITIČKO IZVJEŠĆE: I-10-42/17 i I-OB-43/17


NARUČITELJ/KUPAC: KG Park d.o.o., Pavla Radića 99, Donji Miholjac
DOKUMENT: Zahtjev za analizu br. 42/17 (ulazna voda) i 43/17 (pročišćena voda)
POČETAK UZORKOVANJA: 16.02.2017. 10:00
ZAVRŠETAK UZORKOVANJA: 17.02.2017. 10:00
DATUM ANALIZE: 17.01.2017.-24.02.2017.
UZORKOVAO: Inspecto d.o.o. (HRN ISO 5667-10:2011.)*
NAČIN UZORKOVANJA: Kompozitni uzorak, uzorkovan svakih sat vremena tijekom 24 sata

LABORATORIJSKI BROJ: 42/17 (ulazna voda) i 43/17 (pročišćena voda)
UZORAK: otpadna voda, uzeta na lokaciji Gajeva bb, Donji Miholjac
NAPOMENA: vedro

Parametar ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat - ulaz (42/17)	Rezultat - izlaz (43/17)	Postotak pročišćavanja	Metoda
Temperatura vode*	°C	8,0	8,0	-	SM 22nd Ed. 2550-B: 2012
Temperatura zraka	°C	-2	-2	-	-
Suspendirana tvar*	mg/l	140	<2	100	HRN EN 872:2008
KPK*	mg/l	631	34,4	94,55	HRN ISO 15705:2003
BPK ₅ *	mg/l	392,4	8,1	97,94	HRN EN 1899-1:2004
Ukupni dušik*	mg/l	68,0	13,1	80,74	Vlastita metoda RU-163 izdanje 01
Ukupni fosfor*	mg P/l	14,61	0,031	99,79	Vlastita metoda RU-173 izdanje 02

* akreditirana metoda


Rezultate kontrolirao:


 Petar Blažević, mag.ing.techn.aliment.



INSPECTO D.O.O.
 LABORATORIJ
 OIB: 52975458232

Izveštaj odobrio:


 dr. sc. Edgar Kralj, mag.ing.techn.aliment
 Voditelj laboratorija za vode i otpadne vode