

**IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU
ZA LABORATORIJSKI BROJ: 97/17 i 98/17****UZORAK: KOMPOZITNI UZORAK OTPADNE VODE**

NARUČITELJ/KUPAC: KG Park d.o.o., Pavla Radića 99, Donji Miholjac
DOKUMENT: Zahtjev za analizu br. 97/17 (ulazna voda) i 98/17 (pročišćena voda)
DATUM PRIJEMA: 17.03.2017.
DATUM ANALIZE: 17.03.2017.-22.03.2017.
UZORKOVAO: Inspecto d.o.o. (HRN ISO 5667-10:2011.)*
OPIS UZORKA: Kompozitni uzorak otpadne vode, uzet na lokaciji Gajeva bb, Donji Miholjac
STANJE UZORKA: Prikladno
DODATNI PODACI: Ispust u površinske vode (98/17)

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Obzirom na analizirane parametre analizirani uzorak br: 98/17 **JE SUKLADAN** Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 80/13, NN 43/14, NN 27/15 i 03/16.

ANALITIČKA IZVJEŠĆA


I-10 Kemijska ispitivanja voda – Analitičko izvješće – I-10-97/17 i 98/17

Datum: 23.03.2017.



INSPECTO D.O.O.
LABORATORIJ
OIB: 52975458232

Mara Tilman, dipl.ing.bioteh.
Rukovoditelj laboratorija



** Službeni laboratorij za otpadne vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva Poljoprivrede od 9.11.2015., Klasa: UP/I-325-07/15-02/08, urbroj: 525-12/0988-15-3.

** Službeni laboratorij za analizu vode prilikom tehničkih prijema prema Rješenju o ispunjenju uvjeta za obavljanje analiza u svrhu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole izdano od strane Ministarstva Zdravlja od 03.03.2016., Klasa: UP/I-541-02/15-03/11, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-16-6.

ANALITIČKO IZVJEŠĆE: I-10-97/17 i I-OB-98/17

NARUČITELJ/KUPAC: KG Park d.o.o., Pavla Radića 99, Donji Miholjac
 DOKUMENT: Zahtjev za analizu br. 97/17 (ulazna voda) i 98/17 (pročišćena voda)
 POČETAK UZORKOVANJA: 16.03.2017. 10:00
 ZAVRŠETAK UZORKOVANJA: 17.03.2017. 10:00
 DATUM ANALIZE: 17.03.2017.-22.03.2017.
 UZORKOVAO: Inspecto d.o.o. (HRN ISO 5667-10:2011.)*
 NAČIN UZORKOVANJA: Kompozitni uzorak, uzorkovan svakih sat vremena tijekom 24 sata

LABORATORIJSKI BROJ: 97/17 (ulazna voda) i 98/17 (pročišćena voda)
UZORAK: otpadna voda, uzeta na lokaciji Gajeve bb, Donji Miholjac
NAPOMENA: vedro

| Parametar ispitivanja | Mjerna jedinica | Rezultat – ulaz (97/17) | Rezultat – izlaz (98/17) | Postotak pročišćavanja | Metoda |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura vode* | °C | 9,5 | 9,5 | - | SM 22nd Ed. 2550-B: 2012 |
| Temperatura zraka | °C | 12,0 | 12,0 | - | - |
| Suspendirana tvar* | mg/l | 363 | <2 | 100 | HRN EN 872:2008 |
| KPK* | mg/l | 530 | 34,3 | 93,53 | HRN ISO 15705:2003 |
| BPK ₅ * | mg/l | 347,4 | 9,2 | 97,35 | HRN EN 1899-1:2004 |
| Ukupni dušik* | mg/l | 75,3 | 11,2 | 85,13 | Vlastita metoda RU-163 izdanje 01 |
| Ukupni fosfor* | mg P/l | 14,50 | 0,715 | 95,07 | Vlastita metoda RU-173 izdanje 02 |


* akreditirana metoda

Rezultate kontrolirao:


 Petar Blažević, mag.ing.techn.aliment.

 INSPECTO D.O.O.
 LABORATORIJ
 OIB: 52975458232

Izvještaj odobrio:


 dr.sc. Edgar Kratj, mag.ing.techn.aliment
 Voditelj laboratorija za vode i otpadne vode