

**IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU
ZA LABORATORIJSKI BROJ: 3675/18 i 3676/18****UZORAK: KOMPOZITNI UZORAK OTPADNE VODE**

NARUČITELJ/KUPAC: KG Park d.o.o., Pavla Radića 99, Donji Miholjac
DOKUMENT: Zahtjev za analizu br. 3675/18 (ulazna voda) i 3676/18 (pročišćena voda)
DATUM PRIJEMA: 17.05.2018.
DATUM ANALIZE: 17.05.2018.-23.05.2018.
UZORKOVAO: Inspecto d.o.o. (HRN ISO 5667-10:2011.)*
OPIS UZORKA: Kompozitni uzorak otpadne vode, uzet na lokaciji Gajeva 15c, Donji Miholjac
STANJE UZORKA: Prikladno
DODATNI PODACI: Ispust u površinske vode (3676/18)

IZJAVA O SUKLADNOSTI:


Obzirom na analizirane parametre analizirani uzorak br: 3676/18 **JE SUKLADAN** Pravilniku o граниčnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 80/13, NN 43/14, NN 27/15 i 03/16.

ANALITIČKA IZVJEŠĆA:

I-10 Kemijska ispitivanja voda – Analitičko izvješće – I-10-3675/18 i 3676/18

Datum: 30.05.2018.

M. Kovačeka Žarković
Mara Tilman, dipl.ing.bioteh.
Rukovoditelj laboratorija

 **INSPECTO D.O.O.**
LABORATORIJ
OIB: 52975458232

** Službeni laboratorij za otpadne vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva Poljoprivrede od 9.11.2015., Klasa: UP/I-325-07/15-02/08, urbroj: 525-12/0988-15-3.

** Službeni laboratorij za analizu vode prilikom tehničkih prijema prema Rješenju o ispunjenju uvjeta za obavljanje analiza u svrhu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole izdano od strane Ministarstva Zdravlja od 06.02.2018., Klasa: UP/I-541-02/18-03/04, Urbroj: 534-07-2-1-3/2-18-2.

LABORATORIJ ZA VODE I OTPADNE VODE, Vukovarska cesta 239b, HR-31000 Osijek, tel: +385 31 228 617 , fax: +385 31 228 698

I-10 KEMIJSKA ISPITIVANJA VODA

Datum: 30.05.2018.

ANALITIČKO IZVJEŠĆE: I-10-3675/18 i I-OB-3676/18

NARUČITELJ/KUPAC: KG Park d.o.o., Pavla Radića 99, Donji Miholjac
 DOKUMENT: Zahtjev za analizu br. 3675/18 (ulazna voda) i 3676/18 (pročišćena voda)
 POČETAK UZORKOVANJA: 16.05.2018. 08:00
 ZAVRŠETAK UZORKOVANJA: 17.05.2018. 08:00
 DATUM ANALIZE: 17.05.2018.-23.05.2018.
 UZORKOVAO: Inspecto d.o.o. (HRN ISO 5667-10:2011.)*
 NAČIN UZORKOVANJA: Kompozitni uzorak, uzorkovan svakih sat vremena tijekom 24 sata

LABORATORIJSKI BROJ: 3675/18 (ulazna voda) i 3676/18 (pročišćena voda)
 UZORAK: otpadna voda, uzeta na lokaciji Gajeva 15c, Donji Miholjac
 NAPOMENA: vedro


| Parametar ispitivanja | Mjerna jedinica | Rezultat – ulaz [3675/18] | Rezultat – izlaz [3676/18] | Postotak pročišćavanja | Metoda |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura vode* | °C | 16,8 | 11,4 | - | SM 22nd Ed. 2550-B: 2012 |
| Temperatura zraka | °C | 14,0 | 14,0 | - | - |
| Suspendirana tvar* | mg/l | 83,3 | 9 | 89,20 | HRN EN 872:2008 |
| KPK* | mg/l | 387 | < 15 | >96,12 | HRN ISO 15705:2003 |
| BPK ₅ * | mg/l | 107,5 | <3 | >97,21 | HRN EN 1899-1:2004 |
| Ukupni dušik* | mg/l | 35,8 | 1,9 | 94,69 | Vlastita metoda RU-163 izdanje 02 |
| Ukupni fosfor* | mg P/l | 3,98 | 0,106 | 97,34 | Vlastita metoda RU-173 izdanje 03 |

* akreditirana metoda

Rezultate kontrolirao:


 Petar Blažević, mag.ing.techn.aliment.

Izveštaj odobrio:


 Edita Čupurdija, dipl.ing.kemije; univ.spec.ekoing
 Voditelj laboratorija za vode i otpadne vode